

**Директору
Главгосэнергонадзора
Лушкину В.А.**

04112, г. Киев,
ул. Дорогожицкая, 11/8

**Инспекция госэнергонадзора
в Луганской области**

Вайнер В.Е.

91047, г. Луганск, ул.
Переяславская, 5-а

**Председателю Национальной
комиссии регулирования
электроэнергетики Украины**

Кальченко В. Н.

03680, г. Киев, ул. Смоленская,
19

**Начальнику Луганского
территориального
представительства**

НКРЭ Украины Савину И.Г.

91005, г. Луганск, ул. Фрунзе,
136 «З»

Председателю

**Антимонопольного комитета
Украины Корсуневу А.А.**

03035, г. Киев, ул. Урицкого, 45

**Председателю Луганского
областного**

**территориального
отделения**

Антимонопольного

комитета Украины

Шапке В.Г.

91055, г. Луганск, ул.

Володарского, 59

Генеральному директору

ООО «ЛЭО»

Сидельникову В.Н.

91021, г. Луганск, кв. Гаевого,

35 а

Начальнику Алевского РЭС

ООО «ЛЭО»

Лянному Ю.Н.

94200, г. Алчевск, ул. Гагарина,

14

Канцара В.Д.

Адрес для корреспонденции:

94206, г. Алчевск, пр-т

Металлургов, 48,

встроенно–пристроенное

помещение

исх.№62 от 29.10.2008г.

(Настоящее письмо со всеми приложениями

расположено по адресу

<http://ua2424.com/strasb/ua2424/62.html>)

З А Я В Л Е Н И Е

С начала 2007 г. ЧПФ «Каллиста», как арендатор части здания расположенного по пр. Metallургов, 48 в г. Алчевске, оформляет документы для подключения

электроэнергии.

Проектом, согласованным с ООО «ЛЭО» для подключения ЧПФ «Каллиста» предусмотрено отдельные два новых кабеля марки АВВГ 3x120+1x70, 2 рубильника, щит учета, которые смонтированы независимо от щита учета собственника здания Канцара В.Д.

Согласно п. 2.2. п.п.2 Правил пользования электрической энергией граница эксплуатационной ответственности между потребителем и электропередающей организацией за техническое состояние и обслуживание электроустановок напряжением до 1000 В устанавливается:

«2) в случае кабельного ввода - на концевиках кабеля питания, присоединенных к вводным клеммам первого коммутационного аппарата, установленного в вводном устройстве здания потребителя, т.е. электрокабель подлежит обслуживанию ООО «ЛЭО».

Зам. начальника по сбыту Алчевского РЭС Варава С.Б., в нарушение п. 2 Правил пользования электрической энергией, ЧПФ «Каллиста» был выдан акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон, в котором указано, что граница ответственности находится на болтовых соединениях неподвижных контактов коммутационных аппаратов 0,4кВ прис. «Каллиста ввод №1», прис. «Каллиста ввод №2» в РУ-0,4кВ ТП-848.

Неправомерность действий ООО «ЛЭО» в части возложения на потребителей электрической энергии обязанности эксплуатации вводных кабелей и электрооборудования в ТП (рубильники РП 250), также подтверждается решением Стахановского городского суда Луганской области от 31.05.2007года.

(http://ua2424.com/strasb/Strasb_2/070531/070531.html)

На основании вышеизложенного и руководствуясь действующим законодательством Украины,

ПРОШУ:

1. Обязать ООО «ЛЭО» изменить «Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон» для ЧПФ «Каллиста» –согласно п. 2.2. п.п.2 Правил пользования электрической энергией.
2. Ответ предоставить в сроки, предусмотренные действующим законодательством Украины.

Зам. директора ЧПФ «Каллиста»

Канцара В.Д.

Копия верна



Канцара В.Д.