




АКТ

Мы нижеподписавшиеся Минаков А.И., Ферсюк Н.В., Ращупкин В.А. составили настоящий акт в том, что 02.01.2009г., 03.01.2009г. произошло очередное затопление подвала и складов встроенно-пристроенного помещения по адресу: г. Алчевск, пр. Metallургов, 48, принадлежащего на праве частной собственности Канцара В.Д. канализационными водами.

Затопление подвала и складов произошло из-за отсутствия в помещении, достаточной мощности электроэнергии и трехфазного тока, в связи с незаконным отключением в марте 2006г. ООО «ЛЭО» встроенно-пристроенного помещения по адресу: г. Алчевск, пр. Metallургов, 48 от электроэнергии, вследствие чего, не сработала аварийная сигнализация и автоматика задвижек на выходе канализационного коллектора.

Затопление привело к дополнительным финансовым затратам владельца данного встроенно-пристроенного помещения.

Работники аварийной службы, на вызов сделанный 02.01.2009г., приехали только 03.01.2009г., вместе с тем подтопление подвала остановлено не было.

Ращупкин В.А. Ферсюк Н.В. Минаков А.И. 

Другие факты разрушения здания. В отсутствие электроэнергии и денежных средств для оплаты тепла, здание разрушается.

Канцара ремонтирует здание.

В торговом зале и подсобных помещениях. В отсутствие электроэнергии и денежных средств для оплаты тепла, здание разрушается.

Устранения последствий техногенных аварий (затопление помещений арендуемого здания сточными водами от жилого дома по пр. Metallургов, 48) и техногенных катастроф (авария на техническом водопроводе диаметром 720 мм 20.12.2009 года)

Копия верна



Канцара В.Д.