

28.04.2026

01-20/5539/09

**Заместителю министра
Анисимову А. Н.**

По вопросу устранения утечки теплоносителя из теплотрассы.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ "ЛУГАНСКАЯ
ТЕПЛОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"**



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЛУГАНСКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ЛУГАНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ»**

(ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация»)

ОГРН 1229400002908 ИНН 9403001613 КПП 940301001
ул. Карла Маркса, д. 52/54, помещ. 2, г. Луганск,
г.о. город Луганск, Луганская Народная Республика, 291001
Тел./факс: (8572) 93-22-57
E-mail: gup-lnr-lto@yandex.ru
<https://gup-lto.ru>

28.04.2026 № *01-20/5539/09*
На № 02-25-1026/01-3-К-9 от 15.04.2026

Заместителю Министра
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Луганской Народной Республики

Анисимову А.Н.

info@minstroy.lpr-reg.ru

Уважаемый Артем Николаевич!

Рассмотрев обращение гр. Концара В.Д. по вопросу устранения утечки теплоносителя из теплотрассы, подающей тепловую энергию к учебному корпусу ГБ ОУ ВО «ДГТУ» сообщаем, что специалистами Управления Алчевсктеплофилиала ГУП ЛНР «Луганская тепловая организация» совместно с заявителем 24.04.2026 года произведен осмотр технического состояния трубопроводов. По результатам осмотра установлено, что на теплотрассе Ø108мм, проложенной транзитом через здание по ул. Чапаева, д.51В к учебному корпусу №5 имеется утечка теплоносителя. Работы по замене аварийного участка теплотрассы включены в план работ по подготовке к отопительному сезону 2026-2027гг. По факту выполнения работ будет сообщено дополнительно.

С уважением,
генеральный директор

А.С. Симаганов