



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ**

(МИНСТРОЙ ЛНР)

д. 38А, кв-л Шевченко Т.Г.,
г. Луганск, г.о. город Луганск,
Луганская Народная Республика,
291031, тел. факс: 8 (572) 58-58-54

e-mail: info@minstroy.lpr-reg.ru
<https://minstroy.lpr-reg.ru>

27.05.2026 № 02-25-1376-К-9

Канцара В.Д.

LiderC@yandex.ru

Заместителю руководителя
Администрации Главы
Луганской Народной Республики
Шкоде Н.А.

На № 03-К-02949-3 от 06.05.2026

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Луганской Народной Республики по результатам рассмотрения Вашего обращения, поступившего в адрес Администрации Президента Российской Федерации по ряду вопросов, в том числе относительно затопления нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Алчевск, пр-т Metallургов, д. 48, в рамках компетенции, сообщает.

Согласно информации, предоставленной некоммерческой организацией «Единый региональный фонд по управлению многоквартирными домами на территории Луганской Народной Республики (далее – Фонд), девятиэтажный, трехподъездный жилой дом № 48, пр. Metallургов 1991 года постройки. Коммуникации дома проходят по техническому этажу, который находится над цокольной частью дома. В цокольной части дома по указанному адресу расположено нежилое помещение.

Какие-либо договорные отношения между собственником данного нежилого помещения и Алчевским филиалом Фонда отсутствуют.

28.04.2026 специалистами Алчевского филиала Фонда проведено обследование технического этажа дома № 48, пр. Metallургов, при котором выявлен провисший трубопровод системы канализации в районе подъезда № 2, в следствии чего происходило подтопление технического этажа.

В тот же день специалистами Алчевского филиала Фонда выполнены работы по укреплению провисших коммуникаций на техническом этаже подъезда № 2 и произведена замена участка стояка системы канализации, расположенного при входе на технический этаж в подъезде № 1.

При обследовании 20.05.2026 специалистами Алчевского филиала Фонда, течи коммуникаций на техническом этаже по вышеуказанному адресу не обнаружено, внутридомовые коммуникации находятся в рабочем состоянии.

И.о. министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Луганской Народной Республики



С.П. Дупленко

Бровко И.А.
8 (572) 58-49-54

Негробов К.Б.
8 (572) 58-20-59